

I seguenti inverter SMA rispettano le prescrizioni della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL in vigore dall'1 luglio 2012 (CEI 0-21 e Allegato A70):

Modello inverter	Osservazioni	Livello di tensione di rete* e classe di potenza impianti su cui l'inverter è utilizzabile
SB 1300TL-10	Nuovo prodotto	BT, fino a 3 kW
SB 1600TL-10	Nuovo prodotto	BT, fino a 3 kW
SB 2100TL	Nuovo prodotto	BT, fino a 3 kW
SB 2500TLST-21	Nuovo prodotto	BT, fino a 6 kW
SB 3000TLST-21	Nuovo prodotto	BT, fino a 6 kW
SB 3000TL-21	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze
SB 3600TL-21	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze
SB 4000TL-21	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze
SB 5000TL-21	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze
SMC 6000A-11	Variazione Hardware	BT, fino a 6 kW
STP 8000TL-10	Aggiornamento Firmware	BT e MT, tutte le potenze
STP 10000TL-10	Aggiornamento Firmware	BT e MT, tutte le potenze
STP 12000TL-10	Aggiornamento Firmware	BT e MT, tutte le potenze
STP 15000TL-10	Aggiornamento Firmware	BT e MT, tutte le potenze
STP 17000TL-10	Aggiornamento Firmware	BT e MT, tutte le potenze
STP 15000TLEE-10	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze
STP 20000TLEE-10	Nuovo prodotto	BT e MT, tutte le potenze

Tabella 1: Programma temporale di adeguamento inverter

* BT = rete di bassa tensione; MT = rete di media tensione